

## Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand 05/14)  
für die Erweiterung/Modernisierung der Fernwärmeversorgung  
in Traunreut  
der Stadtwerke Traunreut

mit Planzahlen 2014

Primärenergiefaktor  $f_{P,FW} = 0,2$

Der bescheinigte Primärenergiefaktor beruht auf Planungsdaten des Versorgungsunternehmens aus dem Jahr 2014 gemäß Gutachten der Ingenieurberatung ZICON vom 3. Dezember 2014.

### Zusätzliche Angaben:

geplanter Anteil an Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung: 41,6%

geplanter Anteil an Geothermie: 43,3%

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 7. Dezember 2021

Ludwigshafen, 8. Dezember 2014

Ort, Datum

*Dr. Stefan Zick*

Name des Ausstellers

$f_P$ -Gutachter-Nr.: FW 609-003

